

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Ogrody Zemkowe 5
55-300 Środa Śląska
tel 71/317 27 60; NIP 913-134-10-26
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 213/HK/23

Lusina, 26 października 2023 roku
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Agnieszkę Iwaszko – st. asystenta Sekcji Higieny Komunalnej, nr up. 1/UK/23,

Katarzynę Swachę – starszego asystenta Sekcji Higieny Komunalnej, nr up. 3/UK/22

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Up. jednorazowe nr 790/23

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Gminy w Udaninie, Referat Gospodarki Komunalnej Udanin, ul. Główna 68, 55-340 Udanin (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stacja uzdatniania wody w Lusinie

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Gminy w Udaninie

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Kościelna 10, 55-340 Udanin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników)/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6951005572 / 000544668

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Wojciech Płaziuk – Wójt Gminy Udanin

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Janusz Browarny – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Udaninie

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 26.10.2023r. godz. 12:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. 2016r. poz. 1829 ze zm.)

4. Data i godzina zakończenia kontroli 26.10.2023r. godz. 14:00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne oraz techniczne stacji uzdatniania wody
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr
Nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W obiekcie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne; przeprowadzono kontrolę pomieszczeń, urządzeń, otoczenia SUW i studni głębinowych.

Pobór wody z utworów trzeciorzędowych za pośrednictwem 3 studni wierconych odbywa się na podstawie Decyzji Starosty Średzkiego z dnia 30 grudnia 2015r. znak: ŚiR.6341.49.3.2015. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydano na okres do 29 grudnia 2035r.

Decyzją Starosty Średzkiego z dnia 18.07.2014r. (znak ŚiR.6341.15.2.2014) ustanowiono strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych - z terminem obowiązywania do 17.07.2024r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Ujęcie w Lusinie zaopatruje następujące miejscowości: Damianowo, Drogomiłowice, Dźwigórz, Gościsław, Konary, Księżyce, Lasek, Lusina, Łagiewniki Średzkie, Pichorowice, Piekary, Pielaszkowice, Różana, Sokolniki, Udanin. Wodociąg zaopatruje 3594 osoby, średnia dobowo produkcja wody w 2022 wyniosła 453 m³/d, długość sieci wodociągowej wynosi 92,8 km (sieć wykonana jest z polichlorku winylu).

Budynek stacji uzdatniania wody oraz studnie ogrodzone, oznakowane, zabezpieczone przed osobami postronnymi. Na terenie stacji oraz studni poza stacją ustanowiono teren ochrony bezpośredniej dla ujęć wody podziemnej. Woda ujmowana jest z 3 studni, z czego 2 znajdują się poza stacją uzdatniania wody, jedna jest w obrębie stacji; o głębokościach: 56m (nr II, włączona do eksploatacji w 1998 r.), 59 m (nr 1p, włączona do eksploatacji w 1995 r.), 60 m (nr III, włączona do eksploatacji w 2004 r.).

Studnie usytuowane wśród terenów rolniczych. Uzdatnianie wody polega na napowietrzaniu. Napowietrzanie wody realizuje pompa obiegowa i układ zaworów, następnie woda jest tłoczona do zbiornika odgazowująco-retencyjnego w którym następuje usunięcie agresywnego CO₂; następnie przepływa przez lampę UV i podawana jest do sieci wodociągowej.

[Handwritten marks]

Woda uzdatniona gromadzona jest w zbiorniku wody czystej (zbiornik odgazowująco-retencyjny) znajdującym się na terenie stacji uzdatniania w Lusinie (zbiornik 2-komorowy o pojemności 100 m³). Uzdatniona woda kierowana jest do sieci wodociągowej oraz do dwóch zbiorników wody czystej znajdujących się w Konarach (pojemność każdego zbiornika 150 m³). Zbiorniki czyszczone w razie potrzeby.

Dezynfekcja wody: zamontowana jest lampa UV (UV TMA AM5) do dezynfekcji wody podawanej na sieć wodociągową.

Pomieszczenie chlorowni wydzielone z osobnym wejściem z zewnątrz budynku SUW, posiada wentylację; wyposażone w chlorator, pojemnik z podchlorynem sodu, punkt poboru wody, środki ochrony osobistej pracownika (fartuch, rękawice, obuwie gumowe, gogle).

Zarządca w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje badania wody zgodnie z opracowanym na 2023 rok harmonogramem. Badania w ramach kontroli wewnętrznej zaplanowano i wykonano w następujących terminach:

- sprawozdanie z badań W/0/02/2023/586/FM/4 oraz W/0/02/2023/586/FM/5 z dnia 31.03.2023 – badanie na stacji uzdatniania wody oraz z sieci obejmujące parametry monitoringu kontrolnego rozszerzonego o takie parametry jak żelazo, mangan, glin, azotyny;

- sprawozdanie z badań W/0/05/2023/601/FM/2 oraz W/0/05/2023/601/FM/5 z dnia 19.06.2023 – badanie na stacji uzdatniania wody obejmujące parametry monitoringu kontrolnego oraz z sieci wodociągowej w zakresie parametrów monitoringu przeglądowego;

- sprawozdanie z badań W/0/07/2023/632/FM/3, W/0/07/2023/632/FM/4 z dnia 03.10.2023 – badanie na stacji uzdatniania wody oraz z sieci obejmujące parametry monitoringu kontrolnego rozszerzonego o takie parametry jak żelazo, mangan, glin, azotyny.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zbadanych parametrów.

Badanie jakości w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez przedstawiciela PSSE w Środzie Śląskiej zaplanowano na 06.11.2023r.

Zakład nie zgłaszał do PSSE poważniejszych awarii sieci wodociągowej (trwającej powyżej 8 godz.); produkowana woda nie jest poddawana stałemu chlorowaniu. Dezynfekcja wody odbywa się tylko w razie potrzeby podchlorynem sodu.

Przy obsłudze stacji pracuje 1 osoba posiadająca aktualną dokumentację medyczną.

Nie zatrudnia się obywateli Ukrainy. Odbiorcami wody do spożycia mogą być osoby z Ukrainy zamieszkujące miejscowości zaopatrywane przez ten wodociąg.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) nie stwierdzono

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

brak.....

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

.....

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**.....

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... Nie dotyczy słownie Nie dotyczy

(nr mandatu karnego)..... Nie dotyczy

(podstawa prawna)..... Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

..... Starszy Asystent
 Starszy Asystent
 PSSE w Srodzie Śląskiej PSSE w Srodzie Śląskiej
 mgr inż. Agnieszka Iwaszko Katarzyna Swacha
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 26.10.2023r.

URZĄD GMINY W UDANIEWIE
 Referat Gospodarki Komunalnej
 ul. Kościelna 10, 55-232, Udanie

Z up. WÓJTA
 mgr. Janusz Browarny
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)
 Referatu Gospodarki Komunalnej

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** nie dotyczy

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić