

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 212/HK/23

Ujazd Dolny, 26 października 2023 roku  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez: Agnieszkę Iwaszko – st. asystenta Sekcji Higieny Komunalnej, nr up. 1/UK/23,

Katarzynę Swachę – starszego asystenta Sekcji Higieny Komunalnej, nr up. 3/UK/22

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Up. jednorazowe nr 790/23

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.).

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Urząd Gminy w Udaninie, Referat Gospodarki Komunalnej Udanin, ul. Główna 68, 55-340 Udanin (pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stacja uzdatniania wody w Ujeździe Dolnym

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Gminy w Udaninie

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

ul. Kościelna 10, 55-340 Udanin

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6951005572 / 000544668

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Wojciech Płaziuk – Wójt Gminy Udanin

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Janusz Browarny – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Udaninie

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 26.10.2023r. godz. 10:30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.: Dz. U. 2016r. poz. 1829 ze zm.)

4. Data i godzina zakończenia kontroli 26.10.2023r. godz. 12:30

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne oraz techniczne stacji uzdatniania wody
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Nie dotyczy  
*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*  
Nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
Nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli  
Nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*  
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr  
Nie dotyczy

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W obiekcie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne; przeprowadzono kontrolę pomieszczeń, urządzeń, otoczenia SUW i studni głębinowych.

Pobór wody z utworów trzeciorzędowych za pośrednictwem 3 studni wierconych Nr I, Nr II, Nr III odbywa się na podstawie Decyzji Starosty Średzkiego z dnia 30 grudnia 2015r. znak: ŚiR.6341.47.3.2015. Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód wydano na okres do 29 grudnia 2025r.

Decyzja Starosty Średzkiego z dnia 18.07.2014r. (znak ŚiR.6341.16.2.2014) ustanowione są strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych - z terminem obowiązywania do 17.07.2024 r.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Ujęcie w Ujeździe Dolnym zaopatruje następujące miejscowości: Jarosław, Jarostów, Karnice, Ujazd Dolny, Ujazd Górny. Wodociąg zaopatruje 1270 osób, średnia dobową produkcją wody w 2022 wyniosła 191 m<sup>3</sup>/d, długość sieci wodociągowej wynosi 25,4 km (sieć wykonana jest z polichlorku winylu).

Budynek stacji uzdatniania wody oraz studnie ogrodzone, oznakowane, zabezpieczone przed osobami postronnymi. Na terenie stacji ustanowiono teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej. Woda ujmowana jest z 3 studni usytuowanych poza stacją uzdatniania wody, o głębokościach: 57 m (włączona do eksploatacji w 1992r.), 50 m (włączona do eksploatacji w 1992r.), 48 m (włączona do eksploatacji w 1992 r.). Studnie usytuowane wśród terenów rolniczych, z ustanowieniem terenu ochrony bezpośredniej ujęcia wody podziemnej dla każdej studni.

Uzdatnianie wody polega na dwustopniowej filtracji na filtrach pospiesznych usuwających żelazo, zawiesiny, mętność, mangan. Po natlenieniu w zestawie aeracji woda kierowana jest na układ filtracji I stopnia składający się z dwóch zestawów filtracji. Po uzdatnieniu wody na filtrach I stopnia woda kierowana jest na układ filtracji II stopnia. Przed układem zamontowano mieszcząc w celu powtórnego natlenienia wody. Płukanie filtrów odbywa się automatycznie w zależności od wielkości produkcji.

Dezynfekcja wody: zamontowana jest lampa UV (UV TMA AM5) do dezynfekcji wody podawanej na sieć wodociągową (lampa dezynfekuje wodę ze zbiornika wody czystej przed podaniem na sieć wodociągową). Woda uzdatniona kierowana jest do 2 zbiorników czystej wody o poj. 100m<sup>3</sup> każdy, znajdujących się na terenie stacji uzdatniania. Popłuczyny z płukania filtrów na stacji uzdatniania wody w Ujeździe Dolnym, oczyszczone na osadniku, odprowadzane są do rowu melioracyjnego dopływu rzeki Średzka Woda w km 26 + 500.

Pomieszczenie chlorowni wydzielone z osobnym wejściem z zewnątrz budynku SUW, posiada wentylację mechaniczną; wyposażone w chlorator, pojemnik z podchlorynem sodu, punkt poboru wody, środki ochrony osobistej pracownika (fartuch, rękawice, obuwie gumowe, gogle).

Zarządca w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje badania wody zgodnie z opracowanym na 2023 rok harmonogramem. Badania w ramach kontroli wewnętrznej zaplanowano i wykonano w następujących terminach:

- sprawozdanie z badań W/0/02/2023/586/FM/2 oraz W/0/02/2023/586/FM/3 z dnia 31.03.2023 – badanie na stacji uzdatniania wody oraz z sieci obejmujące parametry monitoringu kontrolnego rozszerzonego o takie parametry jak żelazo, mangan, glin, azotyny;

- sprawozdanie z badań W/0/05/2023/601/FM/1 oraz W/0/05/2023/601/FM/3 z dnia 19.06.2023 – badanie na stacji uzdatniania wody obejmujące parametry monitoringu kontrolnego oraz z sieci wodociągowej w zakresie parametrów monitoringu przeglądowego;

- sprawozdanie z badań W/0/07/2023/632/FM/2, W/0/07/2023/632/FM/1 z dnia 03.10.2023 – badanie na stacji uzdatniania wody oraz z sieci obejmujące parametry monitoringu kontrolnego rozszerzonego o takie parametry jak żelazo, mangan, glin, azotyny.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zbadanych parametrów.

Badanie jakości w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez przedstawiciela PSSE w Środzie Śląskiej odbyło się 17.10.2023 r. – nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zbadanych parametrów.

Zakład nie zgłaszał do PSSE poważniejszych awarii sieci wodociągowej (trwającej powyżej 8 godz.); produkowana woda nie jest poddawana stałemu chlorowaniu. Dezynfekcja wody odbywa się tylko w razie potrzeby podchlorynem sodu.

Przy obsłudze stacji pracuje 1 osoba posiadająca aktualną dokumentację medyczną.

Nie zatrudnia się obywateli Ukrainy. Odbiorcami wody do spożycia mogą być osoby z Ukrainy zamieszkujące miejscowości zaopatrywane przez ten wodociąg.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

a) nie stwierdzono

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

brak.....

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*

2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy .....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... Nie dotyczy ..... słownie ..... Nie dotyczy .....

(nr mandatu karnego).....Nie dotyczy .....

(podstawa prawna)..... Nie dotyczy .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
wydane przez

Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

.....

(czytelny podpis osoby obecnych podczas kontroli) Starszy Asystent  
PSSE w Środzie Śląskiej PSSE w Środzie Śląskiej

*Agnieszka Iwaszko* Katarzyna Swacha

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 26.10.2023r.

URZĄD GMINY W UDANIEWIE  
Referat Gospodarki Komunalnej  
ul. Kościelna 10 55-242 Udanie

Z up. WÓJTA

*mgr Janusz Browarny*

Klarownik

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)  
Referatu Gospodarki Komunalnej

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* nie dotyczy

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić