

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 144/HK/21

Lusina, 27 października 2021 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Agnieszkę Iwaszko up. nr 503/21.....

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Śląskiej

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2018 r. poz. 2096)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Gminy w Udaninie 26, 55-340 Udanin.....

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Stacja uzdatniania wody w Lusinie

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Gminy w Udaninie. Referat Gospodarki Komunalnej Udanin 86b, 55-340 Udanin.....

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

.....
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 695-10-05-572/000544668/.....

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Wojciech Płaziuk – Wójt Gminy Udanin.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Janusz Browarny – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Udaninie.....

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy.....

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 27.10.2021 r. godz. 8:30.....

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* podmiot nie jest przedsiębiorcą

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie jest przedsiębiorcą

4. Data i godzina zakończenia kontroli 27.10.2021 r. godz. 10:30.....

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości*

6. Zakres przedmiotowy kontroli kontrola planowana w zakresie oceny stanu sanitarno-porządkowego i technicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Nie dotyczy.....
 (nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
 – nr i nazwa protokołu/ów*

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
Nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Nie dotyczy.....
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
Nie dotyczy.....
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr
 2.FIPK/1NK/01/01/10 załączony do protokołu.....

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

W obiekcie nie jest prowadzone postępowanie administracyjno-egzekucyjne; przeprowadzono kontrolę pomieszczeń, urządzeń, otoczenia SUW i 3-ch studni głębinowych

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wodociąg Lusina zaopatruje miejscowości: Damianowo, Drogomiłowice, Dziwigórz, Gościśław, Konary, Księżyce, Lasek, Lusina, Łagiewniki Średzkie, Pichorowice, Piekary, Pielaszkowice, Różana, Sokolniki, Udanin.

Wodociąg zaopatruje 3694 osoby, produkcja wody wynosi 473 m³/d, długość sieci wodociągowej wynosi 92,8 km (sieć wykonana jest z polichloru winylu). Woda ujmowana jest z 3 studni o głębokościach:

- 56m (włączona do eksploatacji w 1998 r.),
- 59 m (włączona do eksploatacji w 1995 r.),
- 60 m (włączona do eksploatacji w 2004 r.).

Uzdatnianie: ujmowana woda jest napowietrzana (napowietrzanie wody realizuje pompa obiegowa i układ zaworów) i tłoczona do zbiornika odgazowująco-retencyjnego w którym następuje usunięcie agresywnego CO₂; następnie przepływa przez lampę UV i podawana jest do sieci wodociągowej.

Woda uzdatniona gromadzona jest w zbiorniku wody czystej (zbiornik odgazowująco-retencyjny) znajdującym się na terenie stacji uzdatniania w Lusinie (zbiornik 2-komorowy o pojemności 100 m³). Uzdatniona woda kierowana jest do sieci wodociągowej oraz do dwóch zbiorników wody czystej znajdujących się w Konarach (pojemność każdego zbiornika 150 m³). Zbiorniki czyszczone w razie potrzeby. Czyszczenie zbiorników odbywa się raz w roku albo w razie potrzeby.

Przer

Pobór wody odbywa się na podstawie Decyzji Starosty Średzkiego z dnia 30.12.2015 r. ważnej do 29.12.2035 r. (znak ŚiR.6341.49.3.2015). Ustanowione są strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych - decyzja Starosty Średzkiego z dnia 18.07.2014r. z terminem obowiązywania do 17.07.2024 r. (znak ŚiR.6341.15.2.2014).

Budynek stacji uzdatniania wody oraz studnie ogrodzone, oznakowane, zabezpieczone przed osobami postronnymi.

Zakład nie zgłaszał do PSSE poważniejszych awarii sieci wodociągowej (trwającej powyżej 8 godz.); produkowana woda nie jest poddawana stałemu chlorowaniu.

Przy obsłudze stacji uzdatniania wody pracuje jedna osoba, która posiada aktualne zaświadczenie lekarskie.

W listopadzie 2018 r. przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody w Lusinie. Zainstalowano lampę UV (TMA AM3) do dezynfekcji wody, lampa dezynfekuje wodę ze zbiornika wody czystej w Lusinie przed podaniem na sieć wodociągową; wymieniono zestaw pomp sieciowych – podających wodę do sieci wodociągowej; zamontowano szafę sterowniczą oraz nowy chlorator, który używany jest w razie wystąpienia przekroczeń mikrobiologicznych lub do okresowej dezynfekcji w celu zapobiegania przekroczeniom mikrobiologicznym; wymieniono rurociąg wody surowej łączący pompownię ze zbiornikiem odgazowująco – retencyjnym.

Zarządca w ramach kontroli wewnętrznej wykonuje badania wody. Kontrola wewnętrzna jakości wody prowadzona jest zgodnie z harmonogramem. Ostatnie badanie jakości wody wykonano w dniu 30.09.2021., sprawozdanie z badań W/0/08/2021/378/FM/3 – badanie na stacji uzdatniania wody obejmujące parametry monitoringu kontrolnego oraz W/0/08/2021/378/FM/4- badanie na sieci wodociągowej w świetlicy w Damianowie 53, obejmujące również parametry monitoringu kontrolnego. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zbadanych parametrów.

Badanie jakości w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego przez przedstawiciela PSSE w Środzie Śląskiej odbyło się 21.09.2021r. – nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zbadanych parametrów

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) nie stwierdzono

b).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie wydano.....

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

.....

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

.....

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**.....

.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....
nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... Nie dotyczy słownie Nie dotyczy

(nr mandatu karnego)..... Nie dotyczy

(podstawa prawna)..... Nie dotyczy

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez

..... Nie dotyczy

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

..... Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....

Jeremio Aguerre

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Z up. WÓJTA

mgr. Janina Brzwa

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 27.10.2021 r.

URZĄD GMINY
w Udanie
Urząd Gospodarki Komunalnej

Z up. WÓJTA

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić